



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Мурманской области
(Управление Роспотребнадзора по Мурманской области)
Коммуны ул., д. 7, г. Мурманск, 183038 Телефон: (8152) 47-26-72, Факс: (8152) 47-36-45
e-mail: adm@murmanpotrebnadzor.ru, <http://51.rosпотrebnadzor.ru>
ОКПО 71899582 ОГРН 1055100189605 ИНН/КПП 5190135362/519001001

ПРЕДПИСАНИЕ ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ

№ 221/21-ВП- 46 от 16.12.2021 г.
(№ и дата выдачи предписания)

г. Североморск, ул. Колышкина, д.7
(место составления предписания)

В связи с выявлением в ходе плановой выездной проверки
КНМ 51210041000101409830 проведенной в отношении:

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждение г. Мурманска
№95, ОГРН: 1025100860201, ИНН: 5190309932, юридический и фактический адрес: 183040,
Мурманская область, город Мурманск, улица Чумбарова-Лучинского, д. 22

нарушений, указанных в акте проверки № 221/21-ВП-11 от 16 декабря 2021 года
Руководствуясь п.2 ч.1 ст. 27 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации",
п. «м» ч.8" «Положения о федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом
контроле (надзоре)" утвержденного Постановлением Правительства РФ от 30.06.2021 №
1100 "О федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом контроле
(надзоре)", ч. 2 ст. 50 и ст.52 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

1. Обеспечить соблюдение требований п.2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» согласно которому: «Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию» - Устранить дефекты и повреждения полов: в туалетных комнатах: первой, второй, третьей ясельных групп; младшей группы, старшей группы, в помещении буфетной 3 логопедической группы.
2. Обеспечить соблюдение требований абзац 1 п.2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» согласно которому: «Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений

грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств» - Устранить дефекты и повреждения на потолках и стенах в групповых ячейках: второй ясельной, младшей, третьей ясельной, в помещении буфетной 3 логопедической группы. В туалетных комнатах: первой, второй, третьей ясельных групп; младшей группы, старшей группы.

3. Обеспечить соблюдение требований **абзац 1 п.2.3.3. СП 2.4.3648-20** «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» согласно которому: «Помещения и оборудование, используемые для приготовления пищи, их размещение и размер должны обеспечивать последовательность (поточность) технологических процессов, исключающих встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, а также встречного движения посетителей и персонала. Не допускается использование пищевого сырья в столовых, работающих на полуфабрикатах» - Устранить нарушение, обеспечить последовательность (поточность) технологических процессов, исключающих встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции.
4. Обеспечить соблюдение требований **абзац 2 п.2.7.4. СП 2.4.3648-20** «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» согласно которому: «Каждая группа помещений (производственные, складские, санитарно-бытовые) оборудуется отдельными системами приточно-вытяжной вентиляции с механическим и (или) естественным побуждением» - Устранить выявленные нарушения, оборудовать помещение для стирки белья приточно-вытяжной вентиляцией с механическим и (или) естественным побуждением.
5. Обеспечить соблюдение требований **абзац 1 п.2.7.4. СП 2.4.3648-20** «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому: «Помещения, где установлено оборудование, являющееся источником выделения пыли, химических веществ, избытков тепла и влаги дополнительно обеспечиваются местной системой вытяжной вентиляции», **п.2.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20** «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», согласно которому: «Зоны (участки) и (или) размещенное в них оборудование, являющееся источниками выделения газов, пыли (мучной), влаги, тепла должны быть оборудованы локальными вытяжными системами, которые могут присоединяться к системе вытяжной вентиляции производственных помещений. Воздух рабочей зоны и параметры микроклимата должны соответствовать гигиеническим нормативам» - Устранить выявленные нарушения, оборудовать помещение горячего цеха над электросковородой и духовым шкафом; в моечном отделении над моечной ванной - местной системой вытяжной вентиляции.
6. Обеспечить соблюдение требований **2.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20** «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», согласно которому: «...В предприятиях общественного питания, оказывающих услуги общественного питания без выпуска пищевой продукции в свободное обращение, должна обеспечиваться последовательность (поточность) технологических процессов, исключающих встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и продезинфицированной посуды...» - Устранить выявленные нарушения и обеспечить последовательность (поточность) технологических процессов, исключающих встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции.

Срок исполнения - **29.08.2022** года.

Информацию об исполнении (неисполнении) предписания представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Мурманской области в ЗАТО Североморск, ЗАТО Александровск, ЗАТО Островной, ЗАТО Заозёрск в срок **29.08.2022** года с приложением всех подтверждающих документов в письменной форме любым доступным способом.

(указывается срок, в течение которого лицо, которому выдано предписание, должно известить должностное лицо Роспотребнадзора, выдавшее предписание, о выполнении предписания с указанием способа такого извещения)

Ответственность за невыполнение предписания и/или непредставление информации об его исполнении возлагается на юридическое лицо:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманск №95
ОГРН: 1025100860201, ИНН: 5190309932, юридический адрес: 183040, Мурманская область, город Мурманск, улица Чумбарова-Лучинского, д. 22.

Разъясняю, что в соответствии с ч.1 ст. 19.5 КоАП невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), муниципальный контроль, об устранении нарушений законодательства - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

В соответствии со статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях непредставление или несвоевременное представление в орган (должностному лицу), осуществляющий (осуществляющему) государственный контроль (надзор), сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, либо представление в орган (должностному лицу), осуществляющий (осуществляющему) государственный контроль (надзор), таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до трехсот рублей; на должностных лиц - от трехсот до пятисот рублей; на юридических лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей.

В соответствии с п. 125 "Положения о федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом контроле (надзоре)" решение о выдаче предписания может быть обжаловано в досудебном порядке в соответствии со статьей 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания, либо в судебном порядке путём предъявления административного искового заявления в порядке и в сроки предусмотренные главой 22 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации.

Специалист-эксперт
Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Мурманской области
в ЗАТО Североморск, ЗАТО Александровск,
ЗАТО Островной, ЗАТО Заозёрск



М.Л. Фофанова

сведения о вручении (направлении): лично/заказным письмом (с указанием даты)

Заведующий, М.И. Мамкина М.И.

Фофанова М.Л.
(815 37) 50619, 53884